

CERTIFIKAT

Enligt "Certifieringsbestämmelser Produktcertifiering"
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegelluddsvägen 100, 115 28 Stockholm

Nr 10-581

Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck Exma Rapid

uppfyller kraven i Security electrical manipulation grade 3 enligt

SS-EN 14846:2008 utg. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Category of use	Durability and load on latchbolt	Door mass and closing force	Suitability for use on fire/smoke doors	Safety	Corrosion resistance, temperature and humidity	Security and drill resistance	Security electrical function	Security electrical manipulation
3	C	0	B	0	M	5	1	3

Certifikatsinnehavare är

Exma Säkerhetssystem AB

Filargatan 6 , Eskilstuna

Certifikatet gäller

2019-05-28 till och med 2020-12-31

Stockholm den 2019-05-28

Mårten Wallén
Verkställande direktör